

ज्ञापांक ..... 109 ..... फा० सं० ..... 2022/19

कार्यालय अग्नि शामालय पदाधिकारी डुमराँव, (बक्सर)

दिनांक ..... 10-02-2022

सेवा में,

मेसर्स मर्षादा पुरुषोत्तम कॉलेज ऑफ एजुकेशन  
जिलहरी, ब्लॉक - डुमराँव, जिला - बक्सर - 802133

विषय :- अग्नि शामक यंत्रों का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि मेसर्स मर्षादा पुरुषोत्तम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिलहरी (बक्सर) का अग्नि शामक यंत्र जांच हेतु हमारे कार्यालय में दिनांक 20-01-2022 को प्रस्तुत किया गया है। जांच के उपरान्त अग्नि शामक यंत्र सही पाया गया। इन्हें चालु वर्ष 2022-23 के लिए एक वर्ष का जांच प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है।

यंत्र का नाम	रिफिलिंग तारीख	वजन	अदद
1. ड्रईकेमिकल स्टुगिसर	कब से कब तक	" 8 K.g.	8 किग्रा 5 अदद
2. फोम मेकेनिकल " X	(10-02-2022	"	
3. वाटर सीओटु " X	से	"	
4. Co2 "	09-02-2023	" 4½ K.g.	05 अदद
5. A.B.C. "	तक)	" 05 K.g.	05 अदद
6. बाल्टी पानी एवं चालू			05 अदद
7. कम्बल			05 अदद

नोट :- निरिक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जांच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है। एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुए दिनांक 10-02-2022 से 09-02-2023 तक के लिए निर्गत की जाती है। (10-02-2022 से 09-02-2023)

निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष समयानुकूल अग्नि शामक यंत्रों को जांच कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

(Signature)  
अग्निशामक यंत्रों की जांच

प्रतिलिपि

मर्षादा पुरुषोत्तम कॉलेज ऑफ एजुकेशन

जिलहरी, डुमराँव, जिला - बक्सर (बिहार)

डुमराँव (बक्सर)

10/2/2022